

Акт
обследования зеленых насаждений
№ 163 от «28» октября 2021

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: заместителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Е.В. Чабановой; начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Ю.А. Кудрявцева

провела обследование зеленых насаждений вдоль линии электропередач ВЛ-10 кВ НС-16-2 на протяженности 2926 м в границах балансовой принадлежности электроустановок, в соответствии с актом № 260 от 24.10.2016г., вблизи адреса: Динской район, Динское сельское поселение, трасса «Дон» км 1316 + 900 м справа, в связи с поступившим обращением начальника производства АО «Российская Стекольная Компания»

с целью формирования предложений о целесообразности и возможности обрезки, вырубки зеленых насаждений.

В ходе комиссионного обследования установлено:

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Гледичия	10-30	неудовлетворительное	Деревья высокорослые, имеют признаки стволовой гнили и повреждения	вырубка	4 шт.
2	Акация	10-30	неудовлетворительное	стволовыми вредителями. В кронах визуализируется	вырубка	4 шт.
3	Ясень	10-30	неудовлетворительное	наличие сухих ветвей, в том числе соприкасающихся с линией электропередач. Деревья создают угрозу падения на провода и опоры.	вырубка	2 шт.
Итого:						10 шт.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», в ходе эксплуатации объектов электросетевого хозяйства осуществляется:

- прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях;





- поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства объектов электросетевого хозяйства и требованиями, определяемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем вырубki, обрезки крон деревьев (кустарников) и иными способами

- вырубka и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон.

На территории, расположенной напротив стекольного завода вдоль линии электропередач ВЛ-10 кВ НС-16-2 протяженностью 2926 м. растут поросль и деревья, ветки которых касаются линии ВЛ-10 кВ. Данные зеленые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии, однако их разрастание может привести к перекрытию линии электропередач и соответственно создать угрозу обрыва линии. В связи с чем, Комиссией принято решение о целесообразности санитарной обрезки зеленых насаждений, произрастающих вдоль линии электропередач ВЛ-10 кВ до НС-16-2, протяженностью 2926 м, в границах балансовой принадлежности электроустановок,

В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» расстояние от токоведущих частей ОРУ до деревьев, высокого кустарника должны быть такими, чтобы была исключена возможность перекрытия. Трассу ВЛ необходимо периодически расчищать от кустарников и деревьев и содержать в безопасном в пожарном отношении состоянии; проводить обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам. Деревья, создающие угрозу падения на провода и опоры, должны быть вырублены. В связи с чем, Комиссией принято решение о целесообразности вырубki поросли и аварийных деревьев находящихся в неудовлетворительном состоянии в количестве 10 шт., произрастающих вдоль линии электропередач ВЛ-10 кВ до НС-16-2, протяженностью 2926 м, в границах балансовой принадлежности электроустановок

По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности санитарной вырубki деревьев лиственных пород «Гледичия» (4 шт.), «Акация» (4 шт.), «Ясень» (2 шт.), удалению поросли и санитарной обрезке зеленых насаждений, произрастающих вдоль линии электропередач ВЛ-10 кВ НС-16-2 на протяженности 2926 м в границах балансовой принадлежности электроустановок в соответствии с актом № 260 от 24.10.2016г., вблизи адреса: Динской район, Динское сельское поселение, трасса «Дон» км 1316 + 900 м справа.

 Е.В. Чабанова
 И.В. Савинцева
 Н.А. Дресвянкина
 Ю.А. Кудрявцев